

Wrocław, 18.04.2017 r.

Nr postępowania: ZP/ZKC/2/2017/NFM
NFM/RKW/2017/ 208

Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie

Na podstawie pkt. 8 Ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym pn. „Usługa mycia elewacji budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2017.459 t.j.) Zamawiający odpowiada na następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza opcję mycia przy użyciu myjek ciśnieniowych (z regulacją ciśnienia) pozostałych elementów elewacji. Ponieważ w dokumentacji jest to "dopuszczone" jedynie dla fasady szklanej.

Z doświadczenia wiem, że nie ma przeciwwskazań aby stosować tego typu mycie dla płyt elewacyjnych - co w znacznym stopniu przyspiesza prowadzenie prac.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza opcję mycia przy użyciu myjek ciśnieniowych (z regulacją ciśnienia) pozostałych elementów elewacji, jednak z zastrzeżeniem stosowania wyłącznie środków chemicznych dopuszczonych do użycia przez producenta elementów elewacji tzn. płyty Larson i Prodema.

DYREKTOR
Andrzej Kosendiak



Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

pl. Wolności 1
50-071 Wrocław
www.nfm.wroclaw.pl
tel.: +48 71 715 9800
fax: +48 71 330 52 12

