

Wrocław, 27.04.2017 r.

NFM/RKW/2017/218

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/17/2017/NFM



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa filtrów dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu”.

**Narodowe Forum Muzyki**  
im. Witolda Lutosławskiego

### Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

W związku z zapytaniem do treści SIWZ otrzymanym w dniu 26.04.2017, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniamy:

pl. Wolności 1  
50-071 Wrocław

[www.nfm.wroclaw.pl](http://www.nfm.wroclaw.pl)

tel.: +48 71 715 9800

fax: +48 71 330 52 12

#### Pytanie nr.1

Proszę podać rodzaj ramy w przypadku filtrów kieszeniowych (metal czy tworzywo) oraz jej grubość (20 czy 25mm).

#### Odpowiedz. 1

Zamawiający akceptuje wykonanie ramek filtrów kieszeniowych z metalu jak i tworzywa wybór należy do dostawcy. Grubość ramki 20mm

#### Pytanie nr.2

Proszę o informację, czy liczbę kieszeni w przypadku filtrów kieszeniowych określić na podstawie normy PN EN 779? Jeśli nie, proszę o wskazanie ilości.

#### Odpowiedz 2

Zamawiający doprecyzowuje - liczba kieszeni poszczególnych filtrów:

<u>TYP</u>	<u>ROZMIAR</u>	<u>ILOŚĆ KIESZENI</u>
G4 kieszeniowy	592x592x200mm	6
G4 kieszeniowy	490x592x200mm	5
G4 kieszeniowy	287x592x200mm	3
F7 kieszeniowy	592x592x635mm	6
F7 kieszeniowy	490x592x635mm	5
F7 kieszeniowy	287x592x635mm	4





### Pytanie nr.3

Proszę podać rodzaj ramy w przypadku filtrów kasetowych (metal czy tworzywo)

### Odpowiedz 3

Zamawiający doprecyzowuje. Rama filtrów kasetowych wykonana ma być z metalu.

### Pytanie nr.4

Proszę o informację czy „filtry do klimakonwektorów” to sam materiał filtracyjny w klasie G3 czy filtr wykonany z siatki technicznej. Jeśli jest to sam materiał, proszę wskazać gramaturę maty. Dostępne opcje: G3-100g (grubość ok 4-5mm), G3-130g (grubość ok 10mm), G3-190g (grubość ok 15-18mm). Może to być również materiał filtracyjny obszuty na ramce z drutu (fan coil), jeśli tak, proszę dodatkowo wskazać rodzaj obszycia (1 czy 2-stronne) oraz średnicę drutu (4,5,6 czy 8mm)

### Odpowiedz 4

Zamawiający doprecyzowuje. Filtry do klimakonwektorów : Materiał filtracyjny na ramce z drutu o średnicy 4mm z rozpórką, obustronnie obszuty, materiał o gramaturze nie mniejszej niż 100g

DYREKTOR  
*Andrzej Nosendiak*