

Wrocław, 28.02.2019 r.

NFM/RKW/2019/113

Znak: FZP.261.PN5.2019

Wykonawcy



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przegląd urządzeń i instalacji/systemów oraz wykonanie niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w latach 2019- 2020”.

Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

pl. Wolności 1
50-071 Wrocław

www.nfm.wroclaw.pl

tel.: +48 71 715 9800
fax: +48 71 330 52 12

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

W związku z zapytaniem do treści SIWZ przesłanym w dniu 25.02.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada kody dostępu do aplikacji- systemów automatyki, wizualizacji i BMS?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż posiada kody dostępu, aktualne pliki konfiguracyjne do centrali SSP i kody do systemu.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada kody źródłowe oprogramowania sterowników i BMS.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż posiada kody źródłowe oprogramowania sterowników i BMS.

Pytanie nr 3

Proszę o wskazanie liczby i typów urządzeń obsługiwanych przez automatykę i BMS- np. central wentylacyjnych, klap p. poż., itp.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przekazuje poniższe zestawienie w zakresie sterowania BMS:

- obwody oświetleniowe
- Klimakonwektory 179 szt
- Centrale wentylacyjne w ilość - 25szt wraz z osprzętem (pompy, zawory, przepustnice, rotor, wentylatory, nawilżacze,) w ilości 164 szt.
- wentylatory wyciągowe – 18 szt
- układy wentylacji trafostacji 2pary wraz z przepustnicami 12szt
- układy AGW – 9szt
- szafy klimatyzacji precyzyjnej - 7szt
- Chillery – 2szt
- Pompy obiegowe WL, klimakonwektory, CT, Węzeł cieplny, – 15szt




- System płukania kanalizacji wraz z osprzętem – 5szt
- inne obwody elektryczne (ogrzewanie wjazdów, zjazdów, rurociągów, wpustów, schodów itp.).

Pytanie nr 4

Czy zamawiający przewiduje/ umożliwi wykonanie usługi programistycznej online, tj. bez konieczności wykonania usługi na miejscu.

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na całkowite wydzielenie sieci BMS-owej i odseparowanie jej od innych instalacji budynkowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zdalnego dostępu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ds. Finansów i Administracji

Izabela Piekelnik