

Wrocław, 18.03.2019 r.

FZP.261.PN6.2019

NFM/RKW/2019/164



Wykonawcy

Dotyczy postępowania na: „Wykonanie robót budowlanych w budynku Narodowego Forum Muzyki”

Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

pl. Wolności 1
50-071 Wrocław

www.nfm.wroclaw.pl

tel.: +48 71 715 9800

fax: +48 71 330 52 12

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

W związku z zapytaniem do treści SIWZ przesłanym w dniu 15.03.2018 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1. Prosimy o informację czy zgodnie z opublikowaną dokumentacją ścianki muszą posiadać odporność ogniową w klasie EI 30.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ścianki nie muszą posiadać odporności ogniowej EI 30. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie został zawarty taki wymóg.

Pytanie 2. Dodatkowo prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie istniejącego sufitu GK na 3 piętrze bez konieczności wykonywania zabudowy sufitu kasetonowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w części 3 zamówienia z istniejącego sufitu zbudowanego z płyt GK należy jedynie zachować część przy stolarnie okiennej o szerokość około 50 cm, analogicznie jak w pomieszczeniu 3.16 pozostałą część należy zdemontować i ułożyć nowy sufit kasetonowy z płyt Ecophon Focus DS. Uwzględniając przy tym, elementy instalacji, które znajdują się w obecnym suficie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ds. Finansów i Administracji

Izabela Plekielnik
Izabela Plekielnik